
LEGENDA

- Condutor (fase, neutro, terra, retorno)
- Eletroduto no Piso (2")
- Eletroduto na Parede (1")
- Eletroduto no Teto (1")
- Cordoalha cobre nú

- Luminária Led - em braço de poste
  Poste com caixa de passagem na base
- Luminária - Lampada no Teto
- Arandela de Parede
- Refletor retangular
- Interrupto Simples (lampada c)
- Quadro de Distribuição

- Tomada 127V Baixa (0,30m) 2P+T
- Tomada 127V Média (1,20m) 2P+T
- Tomada 220V Baixa (0,30m) 2P+T
- Tomada 220V Média (1,20m) 2P+T
- Tomada 220V Alta (2,20m) 2P+T



PLANTA ELÉTRICA
Esc: 1:50

QUANTITATIVO (edificação)

ELETRODUTO RIGIDO	2"	30,00m
ELETRODUTO	1"	83,40m
CABO COBRE ISOLADO	1,5mm²	78,80m
CABO COBRE ISOLADO	2,5mm²	308,40m
CABO COBRE ISOLADO	4,0mm²	302,50m
CABO COBRE ISOLADO	16,0mm²	150,00m

Projeto

ALTAIR GUSTAVO ROCHA MARTINS
CREA 5060662499
ART 28027230181205566

Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL - BALSAMO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Data: jan/2019

Local: PARQUE PRIMAVERA – BALSAMO/SP

Responsável Técnico: ALTAIR GUSTAVO ROCHA MARTINS

Título: INFRA ESTRUTURA E REABILITAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA

AG ENGENHARIA & NEGÓCIOS

Contratada: AG ROCHA MARTINS – ENGENHARIA

Rev. REV. 02

Folha ELETRICA 01/